

# 安徽建筑大学保卫处

## 校园警讯

(2023 年第 4 期)

保卫处报警电话：北区 0551-63513112；南区 0551—  
63828112

### 关注校园安全，营造和谐环境


各二级学院、相关部门：

夏季天气炎热，居民家中用电量剧增，空调、冰箱、电风扇等家电设备运行，造成电气设备线路超负荷运转，易造成电路短路等，从而引发火灾。2023年5月15日上午9点多钟，北校区保安例行巡逻至家属楼时，发现某栋厨房窗户向外冒黑烟并发出刺鼻的焦糊味，于是便上楼敲门，但是家中无人应答，经过现场了解，房主老师在南区上班，于是打电话给房主，让其赶回开门（门系防盗门），并根据当时情况，保安拨打119报警，并安排保安到西大门口迎领消防车，门打开后，消防科及安保拎着灭火器将火扑灭，房主将燃气关闭。当时整个屋内浓烟弥漫并伴随着焦糊味，此次火情因发现并处置及时未造成人员和财产损失。火灾起因是房主早晨炖东西，上班去的时候忘了关燃气灶，幸好及时发现，未酿成大的事故和损失。

—消防知识科普宣传—



# 厨房消防 安全提示



外出和睡觉前，要关闭气源灶前阀。长期不用燃气时，要关闭所有燃气具阀门及燃气总阀。

燃气灶点不着火时，不要连续点火，应开窗散味。因为没成功点火时，喷出的少量煤气会聚集在空气中，达到一定浓度时，一旦遇到电火星，容易发生爆炸。

做饭时，要人不离锅，守着燃气灶避免汤水溢出，避免造成意外熄火、燃气泄漏等事故。



落实消防责任 · 防范安全风险